

КОТЕЛ ДЛЯ СЖИГАНИЯ ЧИСТОЙ БИОМАССЫ ЮЖНЫЙ НЫРШЕГ (SOUTH NYIRSEG), ВЕНГРИЯ

Заказчик:

EGI – Contracting Engineering Co.

Год сдачи в эксплуатацию: 2009

1 котел для сжигания чистой биомассы

- 80 т/ч
- 93 бар(а)
- 515 °С
- Колосниковая решетка

Топливо:

древесная щепа

